



СЪРВЪР

№	ПОМЕЩЕНИЕ	КВ.М	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1.	КОРИДОР	62.15	винилова настилка	латекс	растерен окъчен таван
2.	СЪРВЪР	21.57	винилова настилка	латекс	растерен окъчен таван
3.	МАШИНИ ВИС. ПРОХ.	60.38	винилова настилка	латекс	растерен окъчен таван
4.	КОЛЕСНА МАШИНА	62.63	винилова настилка	латекс	растерен окъчен таван
5.	ЛАБОРАТОРИЯ риск	62.65	винилова настилка	латекс	растерен окъчен таван
6.	ЛАБОРАТОРИЯ пътеки	39.79	винилова настилка	латекс	растерен окъчен таван
7.	WC ПРЕДВЕРИЕ ЖЕНИ	3.55	гранитогрес	фаянс Н=2м латекс	растерен окъчен таван
8.	WC ЖЕНИ	1.28	гранитогрес	фаянс Н=2м латекс	растерен окъчен таван
9.	WC ПРЕДВЕРИЕ МЪЖЕ	8.19	гранитогрес	фаянс Н=2м латекс	растерен окъчен таван
10.	WC МЪЖЕ	12.89	гранитогрес	фаянс Н=2м латекс	растерен окъчен таван

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 380.15 м²

ЛЕГЕНДА:

- СЪЩЕСТВУВАЩИ ТУХЛЕНИ СТЕНИ - 12, 25см
- СЪЩЕСТВУВАЩА СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ
- ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА С ГИПСОКАТОН И ПЪЛНЕЖ
- ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА С ГИПСОКАТОН И ПЪЛНЕЖ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 CM

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Моно сплит климатик инверторен с номинален капацитет 6.6/ 7.5kW - 1 брой
охлаждане/отопление; 24000Btu; EER = 3;
Енергиен клас A+; диапазон на охлаждане от -15oC до +48oC- професионален за Сървър;
високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;
25A ; кабел 3x2,5
- Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 3,5/ 4kW- 1 брой охлаждане/отопление;
12000Btu; EER = 3.9; SEER = 7.6; SCOP=4.6;
Енергиен клас A++; диапазон на охлаждане от -15oC до +48oC- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 1kW;220V;15A ; кабел 3x1
- Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW - охлаждане/отопление;
24000Btu; EER = 4; SCOP=4 Енергиен клас A+;
диапазон на охлаждане от -15°C до +48°C- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;
25A ; кабел 3x2,5 - 2 броя
- Вентилатор за баня 90m³/h, 8W; 230V, 28dB, комплект с обратна клапа и таймер, управление с ключ осветление- тоалетна жени - 1 брой
- Канален вентилатор 160m³/h, 80Pa;27W; 230V, 23dB, комплект с обратна клапа, управление с часовник в табло-WC мъже - 1 брой

ПЛАН РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

M 1:50

"М-СИНТЕЗ" ЕООД - гр. София			
Дата:	2019г.	Мащаб:	1:50
Лист:	1		
Обект:	ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС: БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО		
Проектант:	инж. К. Иванова		
Ръководител фирма:	арх. М. Цветкова		
Възложител:	НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"		
Съгласували:	1. Архитектура и ПБ: арх. М. Цветкова 2. Конструкции и ПБЗ: инж. С. Вучков 3. Електро: инж. Л. Манова 4. ВиК: инж. В. Митева		
Част:	Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	Съдържание: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ	