


1. Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW- 1 брой охлаждане/отопление; 24000Btu; EER = 3; Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- за Сървър; високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5

2. Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 3,5/ 4kW- 1 брой охлаждане/отопление; 12000Btu; EER = 3.9; SEER = 7.6; SCOP=4.6; Енергиен клас А++; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 1kW;220V;15A ; кабел 3х1

3. Моно сплит климатик инверторен с капацитет номинален 6.6/ 7.5kW- 2 броя охлаждане/отопление; 24000Btu; EER = 4; SCOP=4 Енергиен клас А+; диапазон на охлаждане от -15оС до +48оС- високостенно вътрешно тяло
Външно тяло Nelmax= 2,3kW;220V;25A ; кабел 3х2,5

4. Вентилатор за баня 90m³/h, 8W; 230V, 28dB, комплект с обратна клапа и таймер, управление с ключ осветление- тоалетна жени - 1 брой
5. Канален вентилатор 160m³/h, 80Pa;27W; 230V, 23dB, комплект с обратна клапа , управление с часовник в табло- тоалетна мъже - 1 брой

***ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ "А-А"*** ***М 1:50***

| "М-СИНТЕЗ" ЕООД - гр. София | | | |
|---|---|---|---|
| Дата: 2019г. | Мащаб: 1:50 | | Лист: 2. |
| Обект: | ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QASAR В НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С АДРЕС: БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №76, ГР. В.ТЪРНОВО | | |
| | Проектант: | инж. К. Иванова | |
| | Ръководител фирма: | арх. М. Цветкова | |
| Възложител: | НВУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | | |
| Съгласували: | 1. Архитектура и ПБ: | арх. М. Цветкова | |
| | 2. Конструкции и ПБЗ | инж. С. Вучков | |
| | 3. Електро: | инж. Л. Манова | |
| | 4. ВиК | инж. В. Митева | |
| | | | |
| Част: ОВК | Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ | Съдържание: РАЗРЕЗ А-А | |